



PREFEITURA MUNICIPAL DE BORRAZÓPOLIS
ESTADO DO PARANÁ

CONCURSO PÚBLICO N° 01/2026

PARECERES DOS RECURSOS

A Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade do Centro-Oeste - FAU, no uso de suas atribuições legais, **TORNA PÚBLICO** os **PARECERES DOS RECURSOS** do concurso n° 01/2026 da Prefeitura Municipal de Borrazópolis-PR, interpostos contra às questões da prova objetiva e o gabarito preliminar.

Art. 1º - Conforme Edital de Abertura, no caso de anulação de questão, a pontuação correspondente será atribuída a todos os candidatos, inclusive aos que não tenham interposto recurso.

PERÍODO MATUTINO

CONHECIMENTOS COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR

LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÃO 01 – GABARITO MANTIDO

Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer que a questão será MANTIDA, tendo em vista que a locução adverbial concessiva “Apesar do acordo em regime provisório” estabelece uma concessão ao fato expresso na oração “a entidade vê com otimismo a aplicação do acordo”.

Referência Bibliográfica: MESQUITA, Roberto Melo. Gramática da Língua Portuguesa. São Paulo: Editora Saraiva, 1999.

QUESTÃO 05 – GABARITO MANTIDO

Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer que a questão será MANTIDA, tendo em vista que conforme o enunciado da questão solicita, considerando-se o enunciado em tela, a conjunção *mas* é uma conjunção adversativa (Mesquita, 1999, p.379); que a palavra *muito* é um advérbio de intensidade (Mesquita, 1999, p. 350) e que a palavra segundo classifica-se como um numeral ordinal (Mesquita, 1999, p. 221) no sintagma “segundo lugar”.

Referência Bibliográfica: MESQUITA, Roberto Melo. Gramática da Língua Portuguesa. São Paulo: Editora Saraiva, 1999.



CONHECIMENTOS COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO

LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÃO 05 – GABARITO MANTIDO

Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer que a questão será MANTIDA, tendo em vista que os termos “A publicação” exercem a função sintática de sujeito do verbo *destacar*; que os termos “a inauguração do prédio anexo ao Masp” exercem a função sintática de objeto direto do verbo *destacar*, pois ligam-se ao verbo diretamente sem a regência de preposição (Mesquita, 1999, p.421) e os termos “o Edifício Pietro Maria Bardi” exercem a função sintática de aposto do substantivo *prédio*. Portanto, apenas as afirmativas I e III são corretas.

Referência Bibliográfica: MESQUITA, Roberto Melo. Gramática da Língua Portuguesa. São Paulo: Editora Saraiva, 1999.

PERÍODO VESPERTINO

CONHECIMENTOS COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO

LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÃO 03 – GABARITO ANULADO

Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer que a questão será ANULADA, tendo em vista que as alternativas A e D são incorretas.

MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO

QUESTÃO 06 – GABARITO ANULADO

Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer que a questão será ANULADA, tendo em vista que não apresenta entre as alternativas a resposta correta. Resolução:

$$V = 6 \times 10 \times 0,08 = 4,8 \text{ m}^3$$



CONHECIMENTOS COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO

LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÃO 01 – GABARITO MANTIDO

Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer que a questão será MANTIDA, tendo em vista que a alternativa B expressa o tema geral do texto, considerando o seu título e os parágrafos primeiro e terceiro.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

ENFERMEIRO

QUESTÃO 21 – GABARITO MANTIDO

Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer que a questão será MANTIDA, tendo em vista a classificação apresentada pela Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial 2025 (DBHA 2025), das Sociedades Brasileira de Cardiologia; Sociedade Brasileira de Nefrologia e Sociedade Brasileira de Hipertensão.

[...]

CLASSIFICAÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL

*Normal: abaixo de 120/80 mmHg.

*Pré-hipertensão: de 120/80 mmHg até 139/89 mmHg.

*Hipertensão:

-Estágio 1: 140/90 mmHg a 159/99 mmHg.

-Estágio 2: 160/100 mmHg a 179/109 mmHg.

-Estágio 3: 180/110 mmHg ou superior.

[...] A opção PA 120/80 mmHg classifica-se como “Pré-hipertensão”, considerando as normatizações e literatura atualizada em 2025.

[...] Diante do contexto apresentado acima, não há inconsistência e/ou possibilidades de duplas interpretações dentre as alternativas, cabendo ao candidato a leitura e a análise adequada da resposta correta e/ou alternativas incorretas das questões.

Referência Bibliográfica: AMERICAN HEART ASSOCIATION. Diretrizes de RCP e ACE. 2020. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Protocolos de Intervenção para o SAMU 192 - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Brasília, 2016. SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA; SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEFROLOGIA; SOCIEDADE BRASILEIRA DE HIPERTENSÃO. Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial 2025 (DBHA 2025). Arq Bras Cardiol, 2025. TEIXEIRA, J.C.G. Unidade de emergência: condutas em medicina de urgência. 3. ed. 2013.



QUESTÃO 25 – GABARITO MANTIDO

Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer que a questão será MANTIDA, tendo em vista que a “deiscência” de incisão é uma complicação cirúrgica que ocorre quando a “ferida operatória” se abre separando suas bordas, tendo como fatores causais pressão excessiva, infecção, desnutrição, diabetes ou tabagismo.

[...] DEISCÊNCIA não é uma malformação geniturinária; não é uma deformidade óssea; não é uma deterioração sistêmica associada ao comportamento; e não se conceitua por ação que segue valores éticos da categoria profissional.

[...] Diante do contexto apresentado acima, não há inconsistência e/ou possibilidades de duplas interpretações dentre as alternativas, cabendo ao candidato a leitura e a análise adequada da resposta correta e/ou alternativas incorretas das questões.

Referência Bibliográfica: BOLOGNIA, J.L.; JORIZZO, J.L.; SCHAFFER, J.V. Dermatologia. 3. ed. Editora Elsevier, 2015. DOMANSKY, R.C.; BORGES, E.L. Manual para prevenção de lesões de pele: recomendações baseadas em evidências. 2. ed. Rio de Janeiro: Editora Rubio, 2014. DUVIVIER, A. Atlas de dermatologia clínica. 4. ed. Editora Elsevier, 2014. IRION, G.L. Feridas novas, abordagens, manejo clínico e atlas em cores. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012. MALAGUTTI, W. Feridas: conceitos e atualidades. 1. ed. São Paulo/SP: Martinari, 2015.

ENGENHEIRO CIVIL

QUESTÃO 19 – GABARITO MANTIDO

Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer que a questão será MANTIDA, tendo em vista que a alternativa A permanece como única resposta correta, pois descreve de forma precisa um princípio amplamente consolidado na tecnologia do concreto: distribuições granulométricas descontínuas tendem a aumentar o volume de vazios entre os agregados, reduzindo a eficiência do empacotamento e, conseqüentemente, elevando a demanda de pasta cimentícia para garantir a trabalhabilidade da mistura.

Quanto ao argumento apresentado em relação à alternativa D, verifica-se que a redação emprega a expressão "redução da variação granulométrica", a qual não constitui terminologia técnica consagrada na tecnologia dos agregados. Diferentemente de expressões consolidadas, como "granulometria uniforme", "granulometria contínua" ou "distribuição granulométrica descontínua", o enunciado da alternativa D utiliza um termo genérico que admite diferentes interpretações.

A interpretação apresentada no recurso pressupõe que "redução da variação granulométrica" seja equivalente à adoção de uma granulometria uniforme. Entretanto, essa equivalência não decorre necessariamente da redação da alternativa, pois a redução da variação pode ocorrer sem caracterizar uma distribuição uniforme ou sem, por si só, determinar aumento do índice de vazios. O aumento dos vazios depende do empacotamento efetivo das partículas e da distribuição granulométrica da mistura, não sendo consequência automática da expressão utilizada na alternativa.

Assim, a literatura citada pelo recorrente aborda o efeito da granulometria uniforme ou da redução da diversidade de tamanhos das partículas sobre o empacotamento, mas não valida



literalmente a afirmação constante da alternativa D. Portanto, não se configura coexistência inequívoca de duas alternativas corretas.

Dessa forma, permanece correta apenas a alternativa A, não havendo fundamento técnico para alteração do gabarito ou anulação da questão.

Referência Bibliográfica: MEHTA, P. K.; MONTEIRO, P. J. M. *Concreto: microestrutura, propriedades e materiais*. 4. ed. São Paulo: IBRACON. NEVILLE, A. M. *Propriedades do Concreto*. 5. ed. Porto Alegre: Bookman. BAUER, L. A. F. *Materiais de Construção*. Vol. 2. Rio de Janeiro: LTC.

QUESTÃO 23 – GABARITO ANULADO

Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer que a questão será anulada tendo em vista que Embora a alternativa D apresente corretamente o conceito de empolamento, definido como o aumento do volume do solo após sua escavação em relação ao estado natural *in situ*, verifica-se que a alternativa A também contém afirmação tecnicamente correta ao definir o corte como a retirada de solo de uma região do terreno por meio de escavação.

O enunciado utiliza a expressão "fenômenos de movimentação de terra", sem delimitar que a questão se refere exclusivamente aos fenômenos físicos decorrentes da movimentação do solo. Na engenharia de terraplenagem, a movimentação de terra compreende operações como corte, aterro, empréstimo, transporte, compactação e os fenômenos associados ao comportamento do material, como o empolamento e a contração. Assim, a redação do enunciado permitiu interpretação objetiva segundo a qual a alternativa A também atende ao comando da questão, uma vez que descreve corretamente uma operação integrante da movimentação de terra.

Dessa forma, coexistem duas alternativas materialmente corretas (A e D), comprometendo o princípio da unicidade da resposta e a objetividade exigida em questões de múltipla escolha. Diante da existência de mais de uma alternativa correta, impõe-se a anulação da questão.

QUESTÃO 25 – GABARITO MANTIDO

Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer que a questão será MANTIDA, tendo em vista que alternativa B permanece como única resposta correta, pois descreve o comportamento clássico de uma viga biapoiada submetida exclusivamente a carregamento distribuído uniforme ao longo de todo o vão. O próprio enunciado delimita de forma inequívoca as condições de análise estrutural, restringindo o problema a uma viga isostática simplesmente apoiada e submetida apenas a carregamento distribuído uniforme.

Nessas condições, amplamente consolidadas na Resistência dos Materiais e na Análise Estrutural, o esforço cortante varia linearmente ao longo do vão, anulando-se na seção central, onde o momento fletor atinge seu valor máximo. O argumento apresentado no recurso considera hipóteses distintas das estabelecidas na questão, como a presença de momentos concentrados, cargas adicionais ou outras condições de carregamento. Tais situações não se aplicam ao problema proposto, uma vez que foram expressamente excluídas pelo emprego do termo "exclusivamente" no enunciado.

Adicionalmente, a afirmação de que o momento máximo ocorre na seção onde o esforço cortante é nulo não invalida a alternativa B. Ao contrário, para o caso específico de uma viga biapoiada submetida exclusivamente a carregamento distribuído uniforme, o esforço cortante se anula exatamente no meio do vão, coincidindo com a posição do momento fletor máximo. Dessa forma, não há ambiguidade na redação da questão, permanecendo correta apenas a alternativa B.



Referência Bibliográfica: BEER, F. P.; JOHNSTON JR., E. R.; DEWOLF, J. T.; MAZUREK, D. F. *Mecânica dos Materiais*. McGraw-Hill. HIBBELER, R. C. *Resistência dos Materiais*. Pearson. SORIANO, H. L. *Análise de Estruturas*. LTC. MARTHA, L. F. *Análise de Estruturas: Conceitos e Métodos Básicos*. Elsevier.

QUESTÃO 27 – GABARITO MANTIDO

Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer que a questão será MANTIDA, tendo em vista que A alternativa C permanece como única resposta correta, por estar em consonância com as disposições da Lei nº 14.133/2021 relativas ao regime de contratação integrada. Na contratação integrada, embora o contratado seja responsável pela elaboração dos projetos básico e executivo a partir do anteprojeto elaborado pela Administração, isso não implica transferência integral e irrestrita de todos os riscos do empreendimento.

A legislação prevê a utilização da matriz de alocação de riscos justamente para estabelecer a distribuição objetiva das responsabilidades entre as partes. Quando a revisão contratual decorrer de deficiência relevante do anteprojeto elaborado pela Administração, e esse risco não tiver sido atribuído ao contratado na matriz de riscos, poderá haver recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, observadas as disposições legais e contratuais. As demais alternativas apresentam afirmações incompatíveis com a legislação vigente.

A contratação integrada não transfere automaticamente todos os riscos ao contratado, não impede toda e qualquer alteração contratual, exige motivação técnica para sua adoção e não afasta o dever da Administração de analisar e aprovar as soluções técnicas apresentadas durante a execução contratual. Dessa forma, permanece correta apenas a alternativa C.

Referência Bibliográfica: Lei nº 14.133/2021, especialmente os dispositivos referentes à contratação integrada, à matriz de alocação de riscos e ao equilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos. Marçal Justen Filho - Comentários à Lei de Licitações e Contratações Administrativas. Ronny Charles Lopes de Torres - Lei de Licitações Públicas Comentada.

QUESTÃO 29 – GABARITO MANTIDO

Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer que a questão será MANTIDA, tendo em vista que A alternativa B permanece como única resposta correta, por estar em conformidade com a ABNT NBR 8160. O sistema de ventilação das instalações prediais de esgoto sanitário possui, entre suas finalidades, manter o equilíbrio das pressões internas da tubulação, evitando a ruptura dos fechos hídricos dos desconectores. Essa ruptura pode ocorrer tanto em decorrência de depressões transitórias, que provocam sifonagem, quanto de sobrepressões transitórias, que podem expulsar a água do desconector.

As demais alternativas contrariam disposições da norma técnica. A ventilação não se destina exclusivamente à exaustão de gases, os desconectores não substituem o sistema de ventilação, a utilização de ventilação paralela em tubos de queda não é obrigatória em todas as situações previstas na norma e a ventilação secundária não autoriza a redução da altura mínima do fecho hídrico. Dessa forma, permanece correta apenas a alternativa B.

Referência Bibliográfica: ABNT NBR 8160:2024. Macintyre - Instalações Hidráulicas Prediais. CREDER - Instalações Hidráulicas e Sanitárias.



QUESTÃO 30 – GABARITO MANTIDO

Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer que a questão será MANTIDA, tendo em vista que a alternativa B permanece como única resposta correta. O recurso sustenta que a verificação das deformações em serviço depende de diversos fatores, como módulo de elasticidade do concreto, fluência, retração, fissuração, carregamentos e condições de apoio. Tal afirmação é correta, porém não invalida a alternativa indicada no gabarito. Em nenhum momento a alternativa B afirma que o aumento da altura útil constitui o único fator responsável pelo controle das deformações ou que, isoladamente, assegura o atendimento ao Estado Limite de Serviço.

A assertiva limita-se a afirmar que o aumento da altura útil da laje eleva significativamente sua rigidez à flexão, contribuindo para a redução das deformações imediatas e diferidas, o que está de acordo com os fundamentos da Mecânica das Estruturas e com os critérios estabelecidos na ABNT NBR 6118. O aumento da altura útil promove acréscimo do momento de inércia da seção transversal e, conseqüentemente, da rigidez à flexão do elemento estrutural, reduzindo as flechas sob carregamento. Esse efeito é amplamente reconhecido na literatura técnica e constitui uma das medidas mais eficazes para o controle das deformações em lajes e vigas.

As demais alternativas apresentam afirmações incompatíveis com a norma técnica, ao dispensarem indevidamente a verificação dos estados limites de serviço, atribuírem as deformações exclusivamente à armadura positiva ou restringirem a verificação apenas a elementos em balanço. Dessa forma, permanece correta apenas a alternativa B.

Referência Bibliográfica: ABNT NBR 6118:2023. Carvalho e Figueiredo Filho - Cálculo e Detalhamento de Estruturas Usuais de Concreto Armado. Araújo - Curso de Concreto Armado. Leonhardt - Construções de Concreto.

MÉDICO

QUESTÃO 19 – GABARITO MANTIDO

Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer que a questão será MANTIDA, tendo em vista que cabe ao candidato a correta interpretação da questão, há na alternativa o sinal de “;” que tem o encerramento de um pensamento e início de outro, devendo o candidato se atentar à todas as informações e à forma rrammatical abordada. Neste caso, a alternativa do item I mantém-se correta

Referência Bibliográfica:

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.translate.goog/books/NBK549803/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pt&_x_tr_hl=pt&_x_tr_pto=tc

QUESTÃO 21 – GABARITO MANTIDO

Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer que a questão será MANTÉM, tendo em vista que Raramente, a hérnia prende o intestino tão fortemente que corta o fornecimento de sangue, um quadro clínico chamado estrangulamento. Com o estrangulamento, a parte travada do intestino pode desenvolver gangrena em apenas seis horas e não em três conforme alternativa esta descrito. No caso da gangrena, a parede intestinal sofre



necrose, geralmente provocando uma ruptura que dá origem à peritonite (uma inflamação e normalmente infecção do revestimento da cavidade abdominal), choque e, se não for tratada, morte. Dados da alternativa B esta exatamente seguindo a bibliografia apresentada e não esta em desacordo com a bibliografia apresenta pelo candidato.

Referência Bibliográfica:

<https://www.msmanuals.com/pt/casa/dist%C3%BArbios-digestivos/emerg%C3%Aancias-gastrointestinais/h%C3%A9rnias-da-parede-abdominal?query=h%C3%A9rnia>

Por Parswa Ansari, MD, Hofstra Northwell-Lenox Hill Hospital, New York

Revisado por Minhuyen Nguyen, MD, Fox Chase Cancer Center, Temple University

Revisado/Corrigido: jul. 2024

QUESTÃO 22 – GABARITO ANULADO

Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer que a questão será ANULADA, tendo em vista que conforme apresentado pelo candidato e reavaliado pela banca, realmente ficou a alternativa A incorreta devido conceito estar incorreto e isto leva a ter duas alternativas incorretas. A banca aceita a argumentação e anula a alternativa.

Referência Bibliográfica: VILELA-MARTIN, J. F. et al. Posicionamento Luso-Brasileiro de Emergências Hipertensivas – 2020. Arquivos Brasileiros de Cardiologia, v. 114, n. 4, p. 736-751, 2020. (Definição de emergência hipertensiva: p. 736.) 2. BARROSO, W. K. S. et al. Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial – 2020. Arquivos Brasileiros de Cardiologia, v. 116, n. 3, p. 516-658, 2021. (Diferenciação entre emergência e urgência hipertensiva.

QUESTÃO 25 – GABARITO MANTIDO

Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer que a questão será MANTIDA, tendo em vista que Conforme o candidato informa que seria desnecessário realizar Holter por já tem um ECG que confirmou a taquicardia, porém o ECG e um exame de rastreio e deve ser complementado com demais exames quando ocorre alteração conforme apresentado no caso clínico. Paciente apresenta episódios súbitos de taquicardia, sem cardiopatia estruturais anteriores, e exame de ECG pode sim apresentar alteração que com taquicardia supraventriculares devido a diversas alterações, até mesmo em pacientes assintomáticos que realizaram atividade física e realizou o exame, isto não diagnostica que o paciente tem TVSP e sim que tem uma alteração que necessita de complemento, como no caso apresentado da questão, sendo necessário realizar o exame de Holter de 24 horas para averiguar os casos apresentados. A alternativa segue em conformidade a bibliografia apresentada e mesmo a que o candidato apresentou.

Referência Bibliográfica: Brugada J, Katritsis DG, Arbelo E et al. 2019 ESC Guidelines for the management of patients with supraventricular tachycardia. European Heart Journal. Joglar JA, Page RL et al. 2015 ACC/AHA/HRS Guideline for the Management of Adult Patients With Supraventricular Tachycardia. Jameson JL, Fauci AS, Kasper DL, Hauser SL, Longo DL, Loscalzo J. Harrison's Principles of Internal Medicine. 22nd Edition. McGraw-Hill. Zipes DP, Libby P, Bonow RO, Mann DL, Tomaselli GF. Braunwald's Heart Disease. A Textbook of Cardiovascular Medicine
<https://www.einstein.br/n/glossario-de-saude/taquicardia-supraventricular>
https://www-mayoclinic-org.translate.goog/diseases-conditions/supraventricular-tachycardia/symptoms-causes/syc-20355243?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pt&_x_tr_hl=pt&_x_tr_pto=tc



ATENDENTE DE CRECHE

QUESTÃO 17 – GABARITO ALTERADO PARA A ALTERNATIVA “C”

Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer que a questão será ALTERADA, tendo em vista que a única alternativa que atende corretamente ao enunciado é a letra “C” que descreve: Ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente.

ASSISTENTE DE SECRETARIA ESCOLAR

QUESTÃO 28 – GABARITO ANULADO

Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer que a questão será ANULADA, tendo em vista que gera dupla interpretação na concepção semântica.

Referência Bibliográfica: LDB.

AUXILIAR DE CUIDADOS DENTÁRIOS

QUESTÃO 17 – GABARITO ANULADO

Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer que a questão será ANULADA, tendo em vista que todas as alternativas estão corretas.

Quadrante 5: Superior Direito Decíduo;
Quadrante 6: Superior Esquerdo Decíduo;
Quadrante 7: Inferior Esquerdo Decíduo;
Quadrante 8: Inferior Direito Decíduo.

Posição dos dentes (1 a 5):

1: Incisivo central;
2: Incisivo lateral;
3: Canino;
4: Primeiro molar;
5: Segundo molar.

Referência Bibliográfica: <https://radiopaedia.org/articles/federation-dentaire-internationale-fdi-notation>